


## ZU15シリーズ信頼性試験実績表

平成12年11月9日  
コーセル株式会社  
アプリケーション開発部



項番	試験項目	試験機種及び試験条件	判定基準	試料数 (合格数)	判定
1	温度サイクル試験	ZUS152405 -40℃ $\leftrightarrow$ 125℃ 100サイクル (1H) (1H)	・ 試験前後の電気特性（静特性）に異常がないこと	3 (3)	OK
2	高温高湿バイアス試験 (THB)	ZUS151205 85℃, 85%RH 500H 定格入力電圧 無負荷	・ 試験前後の電気特性（静特性）に異常がないこと	3 (3)	OK
3	振動試験	ZUS152405 147m/s <sup>2</sup> , 20~150Hz X, Y, Z 3方向 各1H	・ 試験前後の電気特性（静特性）に異常がないこと ・ 試験後、外観に異常が認められないこと	1 (1)	OK
4	衝撃試験	ZUS152405 735.4m/s <sup>2</sup> , 11ms X, Y, Z 3方向 各1回	・ はんだ付け・圧着など電気接合部分にクラックやゆるみがないこと	1 (1)	OK
5	はんだ耐熱試験	ZUS152405 260℃のはんだ槽に15sec浸漬	・ 外観及びピンのはんだ付け部分に異常が認められないこと	1 (1)	OK
6	端子折り曲げ試験	ZUS152405 荷重1Kgのおもりをピンにつるし、 本体を左右に90度各1回回転させる	・ 試験後、外観に異常が認められないこと ・ 試験前後の電気特性（静特性）に異常がないこと	1 (1)	OK
7	はんだ付け性試験	ZUS152405 1Hの水蒸気エージングをした製品を フラックスに浸漬後、フラックスのたれ切りを 60±5sec行い、230±5℃のはんだ中に 2±0.5sec浸漬する。	・ 浸漬部分の95%以上はんだが付いていること	1 (1)	OK